

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego z dnia 4 września .2019 r. dotyczącego modernizacji systemu wizualizacji i sterowania SUW Józefów.

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy w ramach zapytania ofertowego (z załącznika), wykonawca ubiegający się o zamówienie ma przewidzieć do wymiany panel operatorski , kolorowy 7”?

Brak takiej informacji w opisie zapytania a istniejący panel może nie nadawać się do ponownego programowania.

Odpowiedź na pytanie 1

W ramach zapytania ofertowego wykonawca ubiegający się o zamówienie ma przewidzieć do wymiany panel operatorski umożliwiający obsługę stacji.

Kierownik
Działu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż.  Piotr Karczewski